

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 26 Opava
Ing. Martin Víteček
1. náměstek primátora
Statutární město Opava



MMOPX01ADI5L

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 81520/2016 / KPRM

Vyřizuje: Jana Vaňková

Pracoviště: Horní náměstí 69

Telefon: 553 756 211

Fax: 553 756 141

E-mail: jana.vankova@opava-city.cz

Datum: 13.07.2016

Vážený pan



Odpověď na dotaz ze zasedání Zastupitelstva města Opavy dne 20. 6. 2016

Vážený pane

na zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 20. 6. 2016 jste v bodě **33/16 Dotazy, připomínky a podněty občanů města** vznesl námitku k osvětlení v Kulturním domě Na Rybníčku, konkrétně k barvě zářivek, blikání zářivek v sále a blikání nouzových světel. Dále jste hovořil o námitce občanů sousedících s budovou KD Na Rybníčku, kdy dochází k rušení hlukem produkcí, a to buď přes stěnu či přes otevřená okna. K tomuto Vám sděluji následující:

Osvětlení v sále je řešeno několika variantami:

Lustry: Osazení lustru je klasickým zdrojem 40W, 1 lustr má 40 zdrojů, instalovaný příkon 1,6 kW /lustr. Proto se lustry používají jen při slavnostních příležitostech.

Výbojky: Ve stropní části sálu je nainstalováno 12 kusů výbojek. Výbojka je nevhodná pro projekci.

Zářivky: Hlavním a také úsporným zdrojem osvětlení sálu jsou zářivky umístěné v opláštěném zábradlí balkónu. Jedna řada je osazena trubicí s „teplým“ spektrem a druhá řada „studeným“ spektrem. Spojením je dosaženo denního spektra. Nejsou instalovány zářivky s červeným světlem. Zářivky jsou ovládány stmívacím předřadníkem OSRAM Dali RC (nutná součást pro projekční sál). Stmíváním se zářivce snižuje životnost, což má za následek blikání, které však nelze předvídat. Měsíce červenec a srpen jsou vyhrazeny na pravidelnou generální údržbu objektu. Za plného provozu se řeší pouze nutné opravy z důvodu vytíženosti objektu. Výměna zářivky v zábradlí je časově náročná, neboť je nutná demontáž krytů zábradlí, z důvodu práce ve výškách a z důvodu dostupnosti je prováděna přistavením mobilního lešení.

Nouzové osvětlení v objektu Kulturního domu Na Rybníčku je instalováno dle projektové dokumentace, dle ČSN EN 1838 (Evropská norma převzatá do české normy). Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. jsou stanovena pravidla provozu nouzového osvětlení a tím nastavena četnost funkčních zkoušek. Systém nouzového osvětlení v KD je vybaven ovládacím PC s přednastavenou periodou pro provádění pravidelných funkčních zkoušek.

Den a čas byl nastaven s ohledem na provoz KD (pondělí je neoptimálnější, vč. dopoledních hodin). V danou hodinu a den se v objektu zpravidla nepořádá žádná akce (projekce, školení, provoz restaurace). Z 52 přednastavených zkoušek se jen cca 10 koná v době akce v objektu. V rámci nápravných opatření bude upraven režim nastavení pravidelné funkční zkoušky systému nouzového osvětlení tak, aby bylo mimo dobu konání zastupitelstva města.

K námitce občanů sousedících s budovou KD Na Rybníčku na hluk z produkce Vám sděluji, že dle hlukové studie jsou provedena protihluková opatření (protihluková stěna se sousedním objektem a protihluková okna). Prokazatelně byl hluk nepatrně překročen, a to v sousedním objektu. Jednalo se o koncert skupiny Olympic. Po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje Statutární město Opava zakoupilo cejchovaný měřicí přístroj TESTO 816-1 včetně kalibračního přístroje. Každá akce s hudební produkcí je nyní měřicím přístrojem monitorována, je kontrolováno uzavření oken a dveří. Nájemce KD Na Rybníčku byl opakovaně upozorněn ze strany Statutárního města Opava na nutnost dodržování těchto organizačních opatření.

S pozdravem



Ing. Martin Viteček
1. náměstek primátora

STATUTARNÍ
MĚSTO OPAVA

Horní náměstí 69
746 26 Opava



-1-