

Statutární město Opava
Odbor majetku města
Krnovská 71C
74601 Opava

Věc: Žádost o finanční kompenzaci za technické zhodnocení prostor v majetku města

Vážení členové městské rady,

v souvislosti s výpovědí nájmu nebytových prostor na ulici Hrnčířská 15 (z ekonomických důvodů), podáváme žádost o finanční kompenzaci za technické zhodnocení prostor v majetku města.

V prostoru, který nebylo v době převzetí možné začít využívat bez kompletní rekonstrukce trvající od 1.9.2016 do 11.1.2017 (v té době jsme řádně platili nájem, aniž bychom mohli provozovat výdělečnou činnost), jsme nechali vyměnit zcela nevyhovující elektroinstalaci, vybudovali dvě nová sociální zařízení a potažmo i rozvody vody (teplá voda vůbec nebyla přivedena), zefektivnili jsme dispozice prostoru vybouráním sádrokartonových příček a vytvořením zcela nového skladovacího prostoru. Provozní zázemí je díky vybudování sádrokartonové příčky s dveřmi odděleno od prostoru určeného zákazníkům. Ve všech prostorech je na základě požadavků hygieny zajištěno odvětrávání každé místnosti (nová vzduchotechnika) a velké výkladnice jsou zastíněny zakázkově vyrobenými roletami. Prostor je zkolaudován jako prodejna potravin a kavárna, vyhovuje hygienickým i protipožárním předpisům a je tudíž vhodný k okamžitému pronajmutí bez potřeby jakýchkoliv zásadních úprav. Celková výše investic je 364.421,- Kč. V příloze přikládáme tabulku s přehledem realizovaných investic, kopie faktur a fotodokumentaci.

Děkujeme za projednání naší žádosti.

S pozdravem


Karin Římanová

Jednatelka

CeliaCeli s.r.o.

V Opavě 29.12.2017

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



ODBOR VÝSTAVBY

CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69



MMOPX01AY7Q8

Váš dopis zn:

Ze dne:

Spisová značka: **VYST/19465/2016/P**

Naše značka (Č.j.): **MMOP 101609/2016**

Vyřizuje: **Poustková**

Pracoviště: **Krnovská 71C**

Telefon: **553 756 841**

Fax: **553 756 141**

E-mail: **helena.poustkova@opava-city.cz**

Datum: **6.9.2016**

CeliaCeli s.r.o., Antonína Sovy 16, 747 05 Opava

SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Odbor výstavby Magistrátu města Opavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 29.8.2016 podal

CeliaCeli s.r.o., CMgr. Karin Římanová, Antonína Sovy 16, 747 05 Opava

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona

vydává souhlas

s provedením ohlášeného stavebního záměru:

stavební úpravy podle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona

**stavební úpravy prodejny v 1.NP objektu souvisejících se změnou užívání na prodejnu
bezlepkových potravin s kavárnou
Opava, Město č.p. 351, Hrnčířská 15**

(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 509 v katastrálním území Opava-Město.

Popis druhu a účelu stavebního záměru:

- Projektová dokumentace řeší stavební úpravy související se změnou užívání prostu v 1.NP výše uvedeného objektu na prodejnu bezlepkových potravin s kavárnou. Stavební úpravy budou spočívat zejména ve vybudování tří SDK příček v místnosti č. 102, součástí úprav bude výměna sanitárního zařízení a vytvoření nového sociálního zázemí vč. nové dlažby a obkladů, opravou podlah, elektrického vedení, rozvodů vody vč. odpadů a úpravou vnitřního osvětlení.
- Po provedených stavebních úpravách bude prodejna členěna na: vstupní zádveří, kavárnu s dětským koutkem a prodejním pultem a bezlepkovou prodejnu, šatnu zaměstnanců, chodbu, úklidovou komoru, WC muži, předsíň, WC ženy, předsíň, WC zaměstnanci a předsíň.

Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Blažena Šimková, ČKAIT - 1101498

K navrhovaným stavebním úpravám se kladně vyjádřili:

- Krajská hygienická stanice MSK dne 4.8.2016 č.j. KHSMS 39533/2016/OP/HV
- Hasičský záchranný sbor MSK dne 29.7.2016 č.j. HSOS-7838-2/2016

Dále byla doložena smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání, která byla uzavřena mezi Statutárním městem Opava a společností CeliaCeli s.r.o. dne 17.8.2016, která mj. obsahuje i souhlas s provedením výše uvedených stavebních úprav.

Ohlášený stavební záměr je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, územně plánovací dokumentací a s obecnými požadavky na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2006 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších změn.

Poučení:


Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Současně se souhlas doručí osobám uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby, schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122 stavebního zákona. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníkovi stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží.

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

odbor výstavby
Horní náměstí 69, 746 26 Opava


Helena Poustková
oprávněná úřední osoba

"otisk úředního razítka"

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 4 ve výši 500 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

navrhovatelé (doporučeně do vlastních rukou)
CeliaCeli s.r.o., IDDS: 2ygsqf6

na vědomí

Magistrát města Opavy, odbor výstavby, Horní náměstí 69, 746 26 Opava
Statutární město Opava, zast. Mgr.Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku MMO, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



MMOPX01C5EGS

ODBOR VÝSTAVBY

CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69

Váš dopis zn:

Ze dne:

Spisová značka: **VYST/27207/2016/P**

Naše značka (Č.j.): **MMOP 142238/2016**

Vyřizuje: **Poustková**

Pracoviště: **Krnovská 71C**

Telefon: **553 756 841**

Fax: **553 756 141**

E-mail: **helena.poustkova@opava-city.cz**

Datum: **19.12.2016**

CeliaCeli s.r.o., Antonína Sovy 16, 747 05 Opava

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Odbor výstavby Magistrátu města Opavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 15.12.2016 podal

CeliaCeli s.r.o., Mgr. Karin Římanová, Antonína Sovy 16, 747 05 Opava

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších změn

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

**prodejna bezpečných potravin a kavárna
Opava, Město č.p. 351, Hrnčířská 15**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 509 v katastrálním území Opava-Město provedené podle souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru spis.zn. VYST/19465/2016/P ze dne 6.9.2016.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Byly provedeny stavební úpravy související se změnou užívání prostor v 1.NP výše uvedeného objektu na prodejnu bezpečných potravin s kavárnou.
- Po kterých je prodejna členěna na: vstupní zádveř, kavárnu s dětským koutkem a prodejním pultem a bezpečnou prodejnu, šatnu zaměstnanců, chodbu, úklidovou komoru, WC muži, předsíň, WC ženy, předsíň, WC zaměstnanci a předsíň.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 19.12.2016 s tímto výsledkem:

- Stavba je provedena v souladu se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 6.9.2016 sp. zn. VYST/19465/2016/P.

- Skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí; stavbou jsou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu.
- Stavební úřad dospěl k názoru, že stavba je schopna užívání.

Odůvodnění:

Dne 15.12.2016 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 15.1.2017. Stavební úřad provedl dne 19.12.2016 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice MSK dne 15.12.2016 č.j. KHSMS 65441/2016/OP/HV
- Hasičský záchranný sbor MSK dne 7.12.2016 č.j. HSOS-12847-2/2016

Poučení:

Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem jeho doručení stavebníkovi, který o jeho vydání žádal.

Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

odbor výstavby

Horní náměstí 69, 746 26 Opava



Helena Poustková
oprávněná úřední osoba

"otisk úředního razítka"

Obdrží:

navrhovatelé (doporučeně do vlastních rukou)
CeliaCeli s.r.o., IDDS: 2ygsqf6

na vědomí

Magistrát města Opavy, odbor výstavby, Horní náměstí 69, 746 26 Opava
Statutární město Opava, zast. Mgr.Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku MMO, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 19.7.2016

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 36485/2016/OP/HV
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 39533/2016/OP/HV
VYŘIZUJE: Mgr. Kristýna Křesťanová
RNDr. Iveta Nováková

TEL.: 553 668 847
E-MAIL: kristyna.krestanova@khssova.cz

Ing. Blažena Šimková
Hlavní 207
747 56 Dolní Životice

DATUM: 4.8.2016

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost společnosti CeliaCeli s.r.o., Antonína Sovy 1211/16, 747 05 Opava - jednatelka Karin Římanová, zastoupené na základě plné moci Ing. Blaženou Šimkovskou, Hlavní 207, 747 56 Dolní Životice, ze dne 19.7.2016, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke změně užívání prostor na prodejnu bezpečných potravin s kavárnou, Hrnčířská 351/15, 746 01 Opava.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a na základě výsledků ohledání konaného dne 1.8.2016, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací ke změně užívání prostor na prodejnu bezpečných potravin s kavárnou, Hrnčířská 351/15, 746 01 Opava

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

1. Požadujeme provedení měření hluku vzduchotechniky ve zkušebním provozu.
2. Měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku bude provedeno v chráněném venkovním prostoru nejbližších obytných prostor.
3. Před uvedením stavby do trvalého provozu bude KHS předložen výsledek měření hluku z provozu provedený akreditovanou nebo autorizovanou firmou.

Odůvodnění:

Na základě žádosti společnosti CeliaCeli s.r.o., Antonína Sovy 1211/16, 747 05 Opava - jednatelka Karin Římanová, zastoupené na základě plné moci Ing. Blaženou Šimkovskou, Hlavní 207, 747 56 Dolní Životice, ze dne 19.7.2016, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke změně užívání prostor na prodejnu bezpečných potravin s kavárnou, Hrnčířská 351/15, 746 01 Opava a na základě výsledků ohledání konaného dne 1.8.2016, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khssova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

Předložená projektová dokumentace řeší změnu užívání prostor na prodejnu potravin s kavárnou. V sortimentu provozovny budou dovážené bezlepkové zákusky, káva, čaj a doplňkový prodej bezlepkových potravin. Kavárna bude nekuřácká, s kapacitou maximálně 20 osob, součástí bude také prostor dětského koutku.

Za prodejním pultem bude zajištěna myčka na stolní nádobí, dřez na provozní nádobí a dřez na ruce. K dispozici bude sklad balených potravin. Úklidové prostředky budou skladovány v úklidové komoře. Pro zaměstnance řešena šatna, záchodová kabinka a předsíň s umyvadlem. Na personálním WC bude instalován výtokový ventil pro napouštění úklidových nádob. WC pro hosty dělena dle pohlaví – pro muže k dispozici jedna záchodová kabinka a předsíň s umyvadlem, pro ženy jedna záchodová kabinka a předsíň s umyvadlem. U všech technologií bude zajištěna tekoucí teplá a studená voda.

Větrání jednotlivých místností bude nucené pomocí ventilátorů. Přisávání vzduchu bude zajištěno do prostor kavárny stávajícími otvory pod výlohami, do ostatních místností otvory ve dveřích, které budou kryté mřížkami. Osvětlení bude přirozené okny a umělé. Objekt napojen na stávající vodovod a kanalizaci. Maximální počet zaměstnanců bude 3 osoby.

Předložená dokumentace neobsahuje hlukové posouzení provozu prodejny včetně jeho vyhodnocení na obytnou zástavbu, proto v rámci zkušebního provozu požadujeme provést měření hluku z venkovního vyústění vzduchotechniky prodejny a tím doložit dodržení hygienických limitů hluku celkového provozu předmětné stavby včetně všech zdrojů hluku při jejich maximálním zatížení. Měření bude provedeno v chráněném venkovním prostoru nejbližších obytných prostor, včetně vyhodnocení tónové složky. Výsledky měření budou předloženy na KHS MSK a budou podkladem pro vyhodnocení zkušebního provozu před uvedením stavby do trvalého užívání. Dodržení výše uvedených podmínek je předpokladem splnění hygienických limitů hluku ve smyslu NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Provoz kavárny s prodejnou bude dle požadavků provozovatele do 18:00 hod bez hudební produkce, zásobování bude probíhat po šesté hodině.

Předložený návrh odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., Nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin a souvisejících předpisů.



Lucie Hlaváčková

MUDr. Lucie Hlaváčková
vedoucí oddělení hygieny výživy
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, 1 + PD
1x KHS, odd. HV/OP, 1

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 28.11.2016

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 62228/2016/OP/HV
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 65441/2016/OP/HV
VYŘIZUJE: Mgr. Kristýna Křestánová
RNDr. Iveta Nováková

TEL.: 553 668 847
E-MAIL: kristyna.krestanova@khsova.cz

DATUM: 15.12.2016

Ing. Blažena Šimková
Hlavní 207
747 56 Dolní Životice

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost právnické osoby CeliaCeli s.r.o., Antonína Sovy 1211/16, 747 05 Opava - jednatelka Karin Římanová, zastoupené na základě plné moci Ing. Blaženou Šimkovskou, Hlavní 207, 747 56 Dolní Životice, ze dne 28.11.2016, o závazné stanovisko pro účely vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě „Prodejna bezlepkových potravin s kavárnou, Hrnčířská 351/15, 746 01 Opava“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a na základě výsledků ohledání konaného dne 8.12.2016, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S vydáním kolaudačního souhlasu ke stavbě „Prodejna bezlepkových potravin s kavárnou, Hrnčířská 351/15, 746 01 Opava“

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti právnické osoby CeliaCeli s.r.o., Antonína Sovy 1211/16, 747 05 Opava - jednatelka Karin Římanová, zastoupené na základě plné moci Ing. Blaženou Šimkovskou, Hlavní 207, 747 56 Dolní Životice, ze dne 28.11.2016, o závazné stanovisko pro účely vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě „Prodejna bezlepkových potravin s kavárnou, Hrnčířská 351/15, 746 01 Opava“ a na základě výsledků ohledání konaného dne 8.12.2016, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Na základě uvedeného ohledání lze konstatovat, že předmětná stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace, ke které bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko č.j. KHSMS 39533/2016/OP/HV ze dne 4.8.2016.

Jedná se o změnu užívání prostor na prodejnu potravin s kavárnou. V sortimentu provozovny budou dováženy bezlepkové zákusky, káva, čaj a doplňkový prodej bezlepkových potravin. Kavárna bude nekuřácká, s kapacitou maximálně 20 osob, součástí je také prostor dětského koutku. Provoz kavárny s prodejnou bude dle požadavků provozovatele do 18:00 hod bez hudební produkce, zásobování bude probíhat po šesté hodině. Maximální počet zaměstnanců bude 3 osoby.

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

Za prodejním pultem zajištěna myčka na stolní nádobí, dřez na provozní nádobí a dřez na ruce. K dispozici sklad balených potravin. Úklidové prostředky skladovány v úklidové komoře. Pro zaměstnance řešena šatna, záchodová kabinka a předsíň s umyvadlem. Na personálním WC instalován výtokový ventil pro napouštění úklidových nádob. WC pro hosty dělena dle pohlaví – pro muže k dispozici jedna záchodová kabinka a předsíň s umyvadlem, pro ženy jedna záchodová kabinka a předsíň s umyvadlem. U všech technologií zajištěna tekoucí teplá a studená voda.

Větrání jednotlivých místností je nucené pomocí ventilátorů. Přisávání vzduchu zajištěno do prostor kavárny stávajícími otvory pod výlohami, do ostatních místností otvory ve dveřích, které jsou kryté mřížkami. Vyústění ventilátoru z provozovny kavárny směrem do dvora je osazeno protihlukovým krytem. Osvětlení je přirozené okny a umělé. Objekt napojen na stávající vodovod a kanalizaci.

Předložená stavba odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., Nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin a souvisejících předpisů.



MUDr. Lucie Hlaváčková
vedoucí oddělení hygieny výživy
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, 1

1x KHS, odd. HV/OP, 1

Protokol o prohlídce a tlakové zkoušce rozvodů pitné vody

Stavba : *Uprava stávajícího sociálního zařízení*

1. Objekt : *Hrnčířská 15, 746 01 Opava*
2. Část : *vnitřní vodovod* datum zkoušky : *29.11.2016*
3. SOD/objednávka č. :
4. Odběratel: *CeliaCeli s.r.o. Antonína Sovy 1211-16, 74705 Opava*
2. Dodavatel : *Minarčík Petr, Zahradní 537-6, Kravaře 74721*
- 5.
6. Datum zkoušky : *uvedeno výše*

Doba zkoušení (s) :	<i>60 minut</i>
Pokles přetlaku (MPa) :	<i>0,01</i>
Výsledek těsnostní zkoušky :	<i>vyhovuje</i>
Kontrolní manometr v.č. :	<i>ED 005 122</i>
Přetlak (MPa) :	<i>1,0</i>
Potrubí :	<i>PPR Ø 20-25</i>
7. Průběh prohlídky vnitřního vodovodu :

Prohlídka potrubí :	<i>bez závad</i>
Prohlídka armatur :	<i>bez závad</i>
Prohlídka uložení potrubí :	<i>bez závad</i>
Zjištěné závady :	<i>bez závad</i>
8. Zkušební přetlak je 1,5 násobkem provozního přetlaku, nejméně však 1,0 MPa. Povolena ztráta zkušebního přetlaku dle ČSN je za 900 s / 0,05 MPa dle výjimky ÚNM č. 67-275 u PE za 600 s / 0,1 MPa . Manometr musí mít stupnici dělenou po 0,05 MPa s přesností 2,5 %.

V Ostravě,, dne 29.11.2016

Petr Minarčík
Vodoinstalátérství • Topenářství
Zahradní 537/6, 747 21 Kravaře
IČ 76400034 Mobil: 739 557 126

Minarčík
Za dodavatele

K. Růmanová
za objednatele

**Protokol o prohlídce, zkoušce vodotěsnosti a plynotěsnosti
vnitřního rozvodu odpadního potrubí**

1. **Stavba :** : **Uprava stávajícího sociálního zařízení**
2. **Objekt :** *Hrnčířská 15, 746 01 Opava*
3. **Část :** *kanalizace vnitřní*
4. **SOD/objednávka č. :**
5. **Odběratel :** *CeliaCeli s.r.o. Antonína Sovy 1211-16, 74705 Opava*
6. **Dodavatel :** *Minarčík Petr, Zahradní 537-6, Kravaře 74721*
- 7 **Datum zkoušky :** *29.11.2016*


Dne 29.11.2016 byla provedena kontrola a zkouška těsnosti rozvodu vnitřního odpadního potrubí stoupajícího a potrubí k zařizovacím předmětům. V průběhu kontroly nebyl zjištěn žádný únik média, kapaliny. Stoupající kanalizace byla provedena z trubek HT spojovaným gumovými o-kroužky DN110, 50, 40

V Ostravě dne : 29.11.2016

Petr Minarčík
Vodoinstalatéřství • Topenářství
Zahradní 537/6, 747 21 Kravaře
IČ 76400034 Mobil: 739 557 126



Za dodavatele



Za objednavatele




HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Opava

746 01 Opava, Těšínská 39



HZSTX007T8LR

Č.j.: HSOS-7838-2/2016

Opava 29.7.2016

Vyřizuje: Ing. Aleš Směja
Tel.: 950745122
E-mail: ales.smeja@hzsmk.cz

Počet stran: 1
Přílohy: -

Ing. Petr Matějek
Anenská 1494/8
746 01 Opava

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Prodejna bezlepkových potravin s kavárnou
Místo stavby: Hrnčířská 351/15, Opava
Stavebník – investor: CeliaCelis s.r.o., Antonína Sovy 1211/16, 747 05 Opava
Předložená dokumentace: ohlášení stavby
Zpracovatel dokumentace, č. ČKAIT, datum: Ing. Petr Matějek, 1103403, 07/2016

Hasičský záchranný sbor Moravskosleského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 27.7.2016. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 a § 95 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky ustanovení § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, si Hasičský záchranný sbor Moravskosleského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci. K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany. Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

HZS Moravskosleského kraje
územní odbor Opava
Těšínská 39
746 01 Opava
6

por. Ing. Aleš Směja
referent pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení

3



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40



územní odbor Opava

746 01 Opava, Těšínská 39

Č.j. HSOS-12847-2/2016

Vyřizuje: Ing. Aleš Směja
Tel.: 950745122
E-mail: ales.smeja@hzsmsk.cz

Opava 7.12.2016

Počet listů: 1
Přílohy:
PID: HZSTX0088VSF

Magistrát města Opavy
Horní náměstí 382/69
746 01 Opava

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Prodejna bezlepkových potravin s kavárnou
Místo stavby: Hrnčířská 351/15, Opava
Stavebník – investor: CeliaCelis s.r.o., Antonína Sovy 1211/16, 747 05 Opava
Stupeň řízení: užívání stavby

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), ověřil podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně dodržení podmínek požární bezpečnosti staveb vyplývajících z posouzených podkladů, schválené dokumentace a z podmínek vydaných stanovisek. Na základě výše uvedeného **vydává** dle ustanovení § 31 odst. 4 a § 95 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

závazné souhlasné stanovisko.

Odůvodnění

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ověřil, že při stavbě byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti vyplývajících z posouzených podkladů, včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek k dané stavbě.

Poučení

K případným změnám v užívání stavby oproti ověřenému stavu dle ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany. Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

Moravskoslezského kraje
územní odbor Opava
Těšínská 39
746 01 Opava

6

por. Ing. Aleš Směja
referent pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Zápis o kontrole hasicích přístrojů

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

Objednavatel kontroly (vlastník/uživatel hasicích přístroje)		Zhotovitel kontroly:	
Název (jméno, příjmení)	Celia Celi s.r.o.	Petr Matějek Služby v oblasti PO a BOZP Anenská 1494/8, 748 01 Opava IČO: 68934726 DIČ: CZ8006155421	
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Antonína Sovy 1211/16, 747 05 Opava - Kateřinky		
Identifikační číslo (IČO)	04957784		
DIČ	CZ04957784		

Adresa objektu, kde jsou HP instalovány	Hrnčířská 15, 746 01, Opava	Číslo zápisu:		Strana / počet stran	1/1
---	-----------------------------	---------------	--	----------------------	-----



č.	Umístění	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení	Výrobní číslo	Rok výroby	T.Z / náhr. díly	Výsledek kontroly HP		
								Do údržby	Nezpůsobilý	Vyhovuje
1.	Prodejna + cukrárna	P	E	P6MM	048 558	16	21			x-nový
2.	P	E	P6MM	049 918	16	21			x-nový
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										

Jiné závady a doporučení:

Vysvětlivky značek

Druh hasicích přístrojů	Výrobce hasicích přístrojů	Výměna náhradních dílů	Důvod odeslání HP na údržbu	Důvod vyřazení HP
V vodní	N Neuruppin	TS typový štítek	1 provedení periodické zkoušky	A vadný, nelze předepsaným způsobem opravit
PN pěnový	H Hastex Haspr	hadice/tryska		
PR práškový	K Kodreta	M manometr	2 poškozená nádoba	B nelze bezpečně zjistit výrobní číslo, rok výroby
H halonový	T Tepostop	NA nárazníková armatura	3 nevyhovující náplň	
CO oxid uhličitý	P Pyrokontrol	TP tlaková patrona	4 poškozené, vadné, chybějící komponenty	C HP starší 20 let, HP CO2 starší 40 let
	B Bavaria	NV návlek		
	A Albeco	MT membrány / těsnění	5 plnění po použití	
	E ETS Ostrava	PO pojistka		
	KO Kovoslužba	DM ostatní drobný materiál		x Hasicí přístroj vyhovuje, provozuschopný HP
	G Gloria	TZ tlak. zkouška provedena		

Poučení: Provozu nezpůsobilé hasicí přístroje je nutno odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. od 1.1.2002 dle zákona č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisů. Objednavatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně s vyřazením a jeho likvidací. Zhotovitel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby nebo odborného vyřazení a likvidace.

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji ve zápisu o kontrole hasicích přístrojů. Svým podpisem stvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) hasicích přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 vyhl. 246/2001 Sb.	Vykonavatel potvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce HP.
 Za objednatele - datum, podpis odpovědného zástupce	1.12.2016, 1396 Hrbáč  Za vykonavatele - podpis oprávněné osoby

Petr Matějek - Služby PO a BOZP
 Anenská 1494/8, 748 01 Opava
 IČO: 689 34 726
 TEL: 724 555 021

STAVEBNÍK: CeliaCelis s.r.o.
Antonína Sovy 1211/16, Opava 747 05

IČO: 04957784

MÍSTO STAVBY: Hrnčičská 351/15, k.ú. Opava - Město

OBJEKT: PRODEJNA BEZLEPKOVÝCH POTRAVIN S
KAVÁRNOU

STUPEŇ PROJEKTU: Dokumentace pro ohlášení stavby

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

VYPRACOVAL:

Ing. Petr Matějek - autorizovaný technik v oboru požární bezpečnost staveb;
v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT veden pod číslem 1103403;
tel: +420 724 395 001; email: matejek@po-bozrp.net; www.po-bozrp.net;
bytem: Anenská 1494/8, 746 01 Opava; IČO: 689 34 726

DATUM ZPRACOVÁNÍ:
červenec 2016



Zpráva o revizi elektrického zařízení

provedená dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

Druh revize: Výchozí

Zahájení revize: **1.12.2016**

Ukončení revize: 1.12.2016

Revizní technik: Robert Šíma

Ev. č. osvědčení: 10852/7/16/R-EZ-E2A,E2B

Ev. č. oprávnění: 7863/7/98/EZ-M,O,V,R-E2 A

E-mail: robert.sima@email.cz

Telefon: 775 657 185

Provozovatel: **Statutární město Opava**
Horní náměstí 382/69
746 01 Opava

Nájemník: **CeliaCeli s.r.o., IČ 04957784**

Revidované zařízení: Rekonstruovaná část prodejny
bezlepkových potravin a kavárna

Adresa: **Hrnčířská 351/15, Opava**

Instalace: existující - nová

Zdroje elektrického proudu: distribuční rozvod nízkého napětí - přípojková skříň objektu

Rozvodná soustava: 3/PEN AC 400/230V, ~50Hz, TN-C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: ČSN 332000-4-41 ed.2

Neživé části: automatickým odpojením od zdroje čl. 411 v sítích TN-C-S

Živé části: provedením dvojité nebo zesílené izolace a izolačními kryty čl. 412

Doplňková ochrana: proudový chránič - čl. 415.1

Instalováno (připojeno):

-	ks	motorů, apod. o celkem		kW (kVA)
-	ks	tepelných spotřebičů o celkem		kW
1	ks	žárovkových, zářivkových, aj. svítidel o celkem	0,072	kW
-	ks	jiných spotřebičů nebo zařízení o celkem		kW (kVA)
Celkově instalováno			0,072	kW

Stav elektrického zařízení se od poslední revize ze dne: -

Při revizi odpojeno vadné zařízení: nebylo

Celkový posudek: Revidovaná elektrická instalace odpovídá platným ČSN.

Měření provedeno přístroji: EUROTEST 61557, v.č. 13101252 Kalibrační list č.: 19-VIII / 2014

Počet vyhotovení zpráv: 3x Rozdělovník: 2x provozovatel, 1x revizní technik

Vypracování revizní zprávy: 3.12.2016

Předání a převzetí zprávy: Následující revize: dle plánu revizi provozovatele - rok 2021

.....
podpis provozovatele



.....
podpis revizního technika

Revidované zařízení: Rekonstruovaná část prodejny bezlepkových potravin, Hrnčířská 351/15, Opava
Revizní technik: Robert Šíma

I. Vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení (ČSN 331500, čl. 6.1)

Předmětem revize jsou silnoproudé elektrické rozvody a zařízení v objektu uvedeném na titulní straně, jejichž bližší popis je v dalších částech této zprávy.

Jedná se o zařízení napojené ve stávajícím rozváděči (nově instalované jističe v horní části), až po zásuvky 230V, svítidla (případně ukončené vývody) a pevně připojené spotřebiče v době revize. Výsledky byly zpracovány na základě prohlídky, zkoušek a měření na revidovaných částech, které byly reviznímu technikovi známy a zpřístupněny (ČSN 33 2000-6 čl.61-62).

Předmětem revize není:

1. Elektrické spotřebiče, nářadí a prodloužení připojované pohyblivým přívodem do zásuvky vidlici (viz ČSN 331600 ed.2).
2. Elektroinstalace a zařízení neuvedené v této zprávě (rozdávěč měření, stávající část rozváděče RS, původní instalace prodejny, slaboproudé rozvody, atd.).

II. Podklady k provádění revize (ČSN 331500, čl. 4)

Vzhledem k tomu, že nebyla předložena technická dokumentace skutečného provedení, ani další doklady požadované k revizi, nebylo při prohlídce možné dostatečně objektivně posoudit účinnost předřazeného jištění, jeho selektivitu či vhodnost vzhledem k použitým vedením, kabelům a vodičům, k jejich uložení z hlediska zatížitelnosti, hořlavosti podkladů.

Rovněž nelze objektivně posoudit stav a vhodnost provedení jednotlivých zařízení do daného prostředí s ohledem na určené nebo předpokládané vnější vlivy a použitá ochranná opatření k zajištění dostatečné ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Upozornění: Dle ČSN EN 50110-1 ed.2, čl. 4.7 musí být ke každému elektrickému zařízení k dispozici dokumentace podle skutečného provedení a záznamy o tomto zařízení.

Tuto dokumentaci je povinen vlastnit nebo vytvořit provozovatel (vlastník nemovitosti apod.) ve smyslu vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Montáž elektroinstalace provedla firma Leo Peterek, Hlučínská, Kravaře-Kouty

III. Stanovení základních charakteristik (ČSN 332000-5-51 ed.3)

Provozovatel nepředložil protokol o určení vnějších vlivů, proto je elektrické zařízení v rozsahu této revize a pouze pro účely této revize, posuzováno do prostorů s dále předpokládanými vnějšími vlivy (prostředími).

V žádném případě toto porovnání nenahrazuje protokol o určení vnějších vlivů (prostředí) a elektrické zařízení není posuzováno do prostorů s jinými vnějšími vlivy (prostředími) než s níže předpokládanými.

Provozovatel byl seznámen s tím, že v případě jiných vnějších vlivů (prostředích) než v revizi předpokládaných již nemusí elektrické zařízení vyhovovat svým provedením a použitím příslušným bezpečnostním předpisům a nemusí být schopno bezpečného provozu ve smyslu ČSN 33 1500.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-1 ed.2, čl.30

- prostory podle působení vnějších vlivů dle ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1, přílohy NA.0 normální.

Charakteristiky vnější vlivů z hlediska ČSN 332000-5-51 ed.3, přílohy ZA, tabulky ZA.1 - normální.

IV. Technický popis.

Nové obvody pro přestavbu obvodu v 1.NP jsou napojené ze stávajícího rozváděče RS, ve kterém byly doplněny jističí prvky napojené přes hlavní proudový chránič.

V. Měření a zkoušky.

Vysvětlivky: I_k = zkratový proud uvedený v **kA** (naměřená hodnota)

R_I = izolační odpor vedení uvedený v **MΩ** (minimální naměřená hodnota)

Z_S = impedanční smyčka v **Ω** (uvedena maximální hodnota s bezpečnostním součinitelem - 1,5násobek)

R_P = přechodový odpor spojů PEN (PE), uveden v **Ω** (uvedena maximální naměřená hodnota)

LTE = jističí výrobce OEZ Letohrad, hodnota v ampérech, charakteristika/počet pólů

Revidované zařízení: Rekonstruovaná část prodejny bezlepkových potravin, Hrnčířská 351/15, Opava
 Revizní technik: Robert Šíma

Jisticí prvek - In (A)	Materiál vedení (mm ²)	Proudový obvod	R _I	Z _S	R _P
Rozváděč RS (zapuštěn do zdi)		Ik=0,622		0,37	0,04
Nachází se v místnost naproti zadního vstupu.					
Výrobce: Stavokonstrukce n.p., Uhřetěves-Luby, v.č. 38/3002/7, IP 40/20, In=40A					
Přívod pro horní řadu - CY 6mm ² - napojení hlavního (pro horní řadu) >50					
proudového chrániče OEZ, typ LFE 40 / In=25A / InΔ=0,03A a pokračuje pro: >50					
dotykové napětí <1V					
vypínací hodnoty: proud 22,5 mA čas 29 ms					
	bod rozdělení PEN	(izolační stav PE - N)	>50		
LTE 16B/3	CYKY 5Cx2,5	sporáková přípojnice kávovar	>50		
LTE 16B/1	CYKY 3Cx2,5	zásuvky 230V, obvod č.1	>50		
		4x zásuvka 230V - příčka u prodejního pultu		0,6	
LTE 16B/1	CYKY 3Cx2,5	zásuvky 230V, obvod č.2	>50		
		1x zásuvka 230V / IP 44 pro výrobník ledu		0,5	
LTE 16B/1	CYKY 3Cx2,5	zásuvky 230V, obvod č.3	>50		
		2x zásuvka 230V bar, vlevo		0,7	
LTE 16B/1	CYKY 3Cx2,5	zásuvky 230V, obvod č.4	>50		
		1x zásuvka 230V / IP 44 myčka		0,7	
LTE 16B/1	CYKY 3Cx2,5	zásuvky 230V, obvod č.5	>50		
		1x zásuvka 230V pro výrobník zmrzliny		0,8	
LTE 16B/1	CYKY 3Cx2,5	zásuvky 230V, obvod č.6	>50		
		2x zásuvka 230V bar, vpravo		0,7	
LTE 16B/1	CYKY 3Cx2,5	zásuvky 230V, obvod č.7	>50		
		1x zásuvka 230V pro chladicí vitrínu		0,6	
LTE 16B/1	CYKY 3Cx2,5	zásuvky 230V, obvod č.8	>50		
		2x zásuvka 230V u kávovaru, vpravo		0,8	
LTE 16B/1	CYKY 3Cx2,5	zásuvky 230V, obvod č.9	>50		
		1x zásuvka 230V pro chladničku		0,6	
LTE 16B/1	CYKY 3Cx2,5	zásuvky 230V, obvod č.10	>50		
		2x zásuvka 230V u kávovaru, vlevo		0,7	
LTE 10B/1	CYKY 3Cx1,5	světlo prodejna (ovl. pult)	>50		
LTE 10B/1	CYKY 3Cx1,5	světlo sklad potravin	>50		
LTE 10B/1	CYKY 3Cx1,5	vývod EZS, PC a WIFI	>50		

Prostory	Instalované zařízení	Krytí přístroje, apod.	R _I	Z _S	R _P
Sklad potravin:	1x zářivkové svítidlo 2x36W			0,6	
Kancelář, šatna:	1x sporáková přípojnice 400V/25A pro kávovar			0,6	
	1x ukončený vývod 230V pro PC, WIFI, EZS			0,8	
Prodejna:	1x světelný vývod v krabici s 11ks vypínači			0,8	
	+ 10x ukončený světelný vývod pro svítidla v prodejně			0,9-1,2	
Zásuvkové obvody - viz popis rozváděč.					

Ostatní elektrické zařízení nebylo předmětem revize.

Revidované zařízení: Rekonstruovaná část prodejny bezpečných potravin, Hrnčířská 351/15, Opava
Revizní technik: Robert Šíma

VI. Zhodnocení.

Naměřené hodnoty izolačních odporů jsou ve všech případech vyšší jak $1M\Omega$ takže vyhovují ČSN 332000-6 čl. 61.3.3.

Naměřené hodnoty přechodových odporů ochranných vodičů nepřesáhly $0,1\Omega$ a svým průřezem splňují požadavky ČSN 332000-5-54 ed.2 čl. 544.2.

Naměřené hodnoty impedance smyček uváděné v revizní zprávě jsou v souladu s dimenzemi předřazených jisticích přístrojů a zajišťují tak požadavky ochrany automatickým odpojením od zdroje v předepsané době podle ČSN 332000-4-41 ed.2 čl. 411.4.4.

Prověření ochrany před úrazem elektrickým proudem a funkce proudového chrániče - vyhovuje.

Soupis provedených úkonů.

Prohlídka skutečného stavu elektrického zařízení z pohledu splnění původních podmínek pro instalaci ve vztahu k vnějším vlivům prostředí.

Kontrola krytů živých částí a izolací, barevného značení vodičů a kontrola provedení rozváděčů.

VII. Soupis zjištěných závad (ČSN 331500, čl.6.1.2)

1. Ke každému elektrickému zařízení musí být k dispozici dokumentace podle skutečného provedení a záznamy o tomto elektrickém zařízení.
Splnit požadavky bodů č.II. a III. této zprávy.

Porušené ustanovení:

ČSN EN 50110-1 ed.2, čl. 4.7

Závěrem: **Elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu.**